



Наш број: 8W.1.0.0-192180

13-05-2022

Ваш број: ROP-MSGI-4090-LOC-3-HPAP-
3/2022

МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И

НЕМАЊИНА бр. 22-26

Крагујевац,

11000 БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац размотрио је захтев примљен дана 05/05/2022 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/2018 – др. закон и 40/2021), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019-9-др.закон, 9/2020 и 52/2021) 83/2018, 31/2019-9-др.закон, 9/2020 и 52/2021, Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу Брзе саобраћајнице ИБ реда северна обилазница Града Крагујевца- I фаза Петља Петровац, Петља Јовановац (Цветовевац), Јовановац, **KRAGUJEVAC (parcela br. 103,105....797/3,797, на К.О. Крагујевац 4, Цветовевац кп.1414/4,1416/6....1426 КО Цветовевац, КО Јовановац кп.132,133....308/2,325/1, КО Нови Милановац 997,886/1....989/2, 989/1).**

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом, **KRAGUJEVAC (parcela br. 103,105....797/3,797, на К.О. Крагујевац 4, Цветовевац кп.1414/4,1416/6....1426 КО Цветовевац, КО Јовановац кп.132,133....308/2,325/1, КО Нови Милановац 997,886/1....989/2,989/1).** а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац.

Извршили смо преглед постојећих електроенергетских објеката (ЕЕО) Електродистрибуције-Огранак Крагујевац напонског нивоа 35,10 и 0,4kV на наведеном подручју :

- Постојећи водови 10 и 0,4kV

- Постојеће ТС 10/0,4 kV

Наведени постојећи ЕЕО су дати: у документу Допуна Услова и података за израду Урбанистичког пројекта за изградњу I фазу „ Северна обилазница града Крагујевца“ бр. 150622/2 од 27.10.2021.г(тачке 1 до 5) , као и додатним сагледавањем на терену(тачке 6 и 7):

1-Петља „Јовановац“-тачка 1 (на графичкој ситуацији) : укрштање са НН мрежом, која полази из ТС бр.211

2- Новопроектовани пут бр.325-тачка 2 (на графичкој ситуацији) : укрштање са НН мрежом, која полази из ТС бр.211 и укрштање са ДВ 10kV, који полази из ТС бр.211

3 -Пут између петље „Јовановац „ и петље“Петровац“ -тачка 3 (на графичкој ситуацији): укрштање са ДВ 10kV, који полази из ТС бр.211

4-Петља „Петровац“-тачка 4 (на графичкој ситуацији): укрштање са НН мрежом, која полази из ТС бр.353

5- Новопроектовани пут бр.301-тачка 5 (на графичкој ситуацији) : укрштање са НН

мрежом, која полази из ТС бр.353 и укрштање са ДВ 10kV, који полази из ТС бр.353

6-НН мрежа на стационачи 4+800 -тачка X на приложеном цртежу-додатна укрштања

7-НН мрежа на путу 301-тачка Y на приложеном цртежу-додатна укрштања

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације
- Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних и канализационих цеви.
- Хоризонтални размак енергетских каблова од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4m за остале каблове.
- При укрштању, енергетских кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4m од каблова 35kV, односно најмање 0,3m за остале каблове.

Размак између електроенергетских каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање:

- а) 0,8 м у насељеним местима
- б) 1,2 м изван насељених места

Размаци могу да се смање до 0,3 м ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 м са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

- Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова
- Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (JUS N.CO.101):
 - 0,5m за каблове 1kV.10kV I 20kV
 - 0,5m за каблове 35kV

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац, Крагујевац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац, Крагујевац.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици(Сл.гласник РС бр.145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
- 2.5. У случају да инвеститор у току радова оштети ел.енергетске објекте дужан је да:
 - застане са радовима и одмах без одлагања обавести Електродистрибуцију о оштећењу на ел.енергетском објекту;
 - потпише Записник о насталој штети заједно са представницима Електродистрибуције;
 - сноси све трошкове поправке оштећених ел.енергетских објеката;
 - тек по санирању оштећења и добијања писане сагласности од Електродистрибуције настави са радовима.

Телефон за обавештење о оштећењу:

- диспечерски центар на тел.064/8342814 и 034/335195

Телефон за бавештење о почетку радова, као и наставак радова по санирању оштећења:

- Служба за припрему и надзор одржавања на тел.034/307-213,034/307-250

3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог:

- Оверене ситуације x1

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор Огранка

Зоран Стошић, дипл. маш. инж.

