



Број: ПД - 494/2024  
Датум: 26-06-2024



Број: GD-1375/2024  
Датум: 24-06-2024

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**  
**Београд, Немањина 22-26**

**Предмет:** Услови за пројектовање и прикључење за прибављање локацијских услова за реконструкцију и адаптацију објекта на складишту нафтних деривата „Аеросервис Београд“: аутопретакалиште, пумпна станица са технолошким цевоводима, надземни резервоари R1, R2, R3, R4, подземни резервоари 2 групе по 5 резервоара, објекат електроразвода, на кп 3739/5, 3739/7 и 3739/9 КО Сурчин, Београд

**Веза:** Ваш број предмета ROP-MSGI-16859-LOC-1/2024

Поштовани,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је поднело захтев АД Аеродром Никола Тесла Београд, за предмет ROP-MSGI-16859-LOC-1/2024 од 07.06.2024. године ради прибављања локацијских услова за реконструкцију и адаптацију објекта на складишту нафтних деривата „Аеросервис Београд“: аутопретакалиште, пумпна станица са технолошким цевоводима, надземни резервоари R1, R2, R3, R4, подземни резервоари 2 групе по 5 резервоара, објекат електроразвода, на кп 3739/5, 3739/7 и 3739/9 КО Сурчин, Београд.

Општи услови и услови за прикључење:

- **Прикључење на електроенергетску мрежу:** Идејним решењем је предвиђено прикључење са постојећег прикључка у трансформаторској станици која се налази на кп 3739/9 КО Сурчин, као и да се не мења капацитет одобрене снаге. Имајући у виду да је предвиђено прикључење на постојећу мрежу у оквиру комплекса НИС, задржати постојећи прикључак на инфраструктурну мрежу у оквиру комплекса Аеродрома Никола Тесла.
- **Прикључење на канализациону мрежу:** Идејним решењем је предвиђено прикључење на интерну мрежу зауљене атмосферске канализације у кругу комплекса Аеросервиса, на кп 3739/5 КО Сурчин, и предвиђено је да се задржава постојећи прикључак на фекалну канализацију. Имајући у виду да је предвиђено прикључење на постојећу мрежу у оквиру комплекса НИС, задржати постојећи прикључак на инфраструктурну мрежу у оквиру комплекса Аеродрома Никола Тесла. Потребно је

предвидети сепараторе масти и уља за пречишћавање отпадних вода пре прикључења на кишну канализациону мрежу.

С поштовањем,

АД Аеродром Никола Тесла Београд  
Генерални директор



Саша Влаисављевић, дипл.инж.саоб.

Belgrade Airport d.o.o. Beograd  
Директор



Francois Berisot