

R. br.	Naziv opreme	Proizvođač	Fabrički broj	Godina proizvodnje	Radni pritisak	Zapremina	Revizioni list		Vrsta obavljenog pregleda	Datum pregleda/ ispitivanja:	Imenovano telo za periodične preglede
							Evidencioni broj	Revizioni broj			
1.	Nadzemni rezervoar za TNG br. 1	"Fabrika vagona Kraljevo " a.d. Kraljevo	1317	1969.	16,7 bar	100 m ³	P0000000 4903	R000000 60653	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled)	06.10.2021.	„Pro ing" d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanska 86.
2.	Nadzemni rezervoar za TNG br. 2	"Fabrika vagona Kraljevo " a.d. Kraljevo	7137	1998.	16,7 bar	100 m ³	P0000000 4904	R000000 60654	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled)	06.10.2021.	„Pro ing" d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanska 86.
3.	Cevovod gasne faze od rezervoara do redukcione stanice	"Energo-sistem" d.o.o. Nova Pazova	6-DN80/125 -GF	1998.	16,7 bar	-	C000000 11766	R000000 38882	Periodični pregled (spoljašnji pregled, ispitivanje pritiskom ili drugom jednakovrednom prihvaćenom metodom)	01.07.2019.	„Termoinženjering" d.o.o. , 26000 Pančevo, Oslobođenja 39.
4.	Cevovod tečne faze od pumpe do isparivača	"Energo-sistem" d.o.o. Nova Pazova	5-DN65-TF	1998.	16,7 bar	-	C000000 11765	R000000 38881	Periodični pregled (spoljašnji pregled, ispitivanje pritiskom ili drugom jednakovrednom prihvaćenom metodom)	01.07.2019.	„Termoinženjering" d.o.o. , 26000 Pančevo, Oslobođenja 39.
5.	Cevovod tečne faze od rezervoara do pumpe	"Energo-sistem" d.o.o. Nova Pazova	4-DN40/80-TF	1998.	16,7 bar	-	C000000 11764	R000000 38880	Periodični pregled (spoljašnji pregled, ispitivanje pritiskom ili drugom jednakovrednom prihvaćenom metodom)	01.07.2019.	„Termoinženjering" d.o.o. , 26000 Pančevo, Oslobođenja 39.
6.	Cevovod tečne faze od rezervoara do pumpe	"Energo-sistem" d.o.o. Nova Pazova	3-DN65/80-TF	1998.	16,7 bar	-	C000000 11763	R000000 38879	Periodični pregled (spoljašnji pregled, ispitivanje pritiskom ili drugom jednakovrednom prihvaćenom metodom)	01.07.2019.	„Termoinženjering" d.o.o. , 26000 Pančevo, Oslobođenja 39.

	Naziv opreme	Proizvođač	Fabrički broj	Godina proizvo- -dnje	Radni pritisak	Zapre- mina	Revizioni list		Vrsta obavljenog pregleda	Datum pregleda/ ispitivanja:	Imenovano telo za periodične preglede
							Evidencioni broj	Revizioni broj			
7.	Cevovod za utakanje tečne faze	"Energ- sistem" d.o.o. Nova Pazova	2-DN80-TF	1998.	16,7 bar	-	C000000 11762	R000000 38878	Periodični pregled (spoljašnji pregled, ispitivanje pritiskom ili drugom jednakovrednom prihvaćenom metodom)	01.07.2019.	„Termoinženjering" d.o.o. , 26000 Pančevo, Oslobođenja 39.
8.	Cevovod za utakanje gasne faze	"Energ- sistem" d.o.o. Nova Pazova	1- DN40/80- GF	1998.	16,7 bar	-	C000000 11761	R000000 38877	Periodični pregled (spoljašnji pregled, ispitivanje pritiskom ili drugom jednakovrednom prihvaćenom metodom)	01.07.2019.	„Termoinženjering" d.o.o. , 26000 Pančevo, Oslobođenja 39.
9.	Isparivač 109- TV.2000	"Energ- sistem" d.o.o. Nova Pazova	1450	1997.	16,7 bar (omotač) / 2,5 bar (cevni snop)	0,3 m ³	P0000000 4907	R000000 60655	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled)	30.12.2021.	„Pro ing" d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanjska 86.
10.	Isparivač 109- TV.2000	"Energ- sistem" d.o.o. Nova Pazova	1449	1997.	16,7 bar (omotač) / 2,5 bar (cevni snop)	0,3 m ³	P0000000 4906	R000000 60656	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled)	30.12.2021.	„Pro ing" d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanjska 86.
11.	Isparivač 109- TV.2000	"Energ- sistem" d.o.o. Nova Pazova	1448	1997.	16,7 bar (omotač) / 2,5 bar (cevni snop)	0,3 m ³	P0000000 4905	R000000 60657	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled)	30.12.2021.	„Pro ing" d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanjska 86.
12.	Rezervoar za vazduh	"Zavarivač " a.d. Vranje	2497	1989.	10 bar	10 m ³	P0000000 4908	R000000 60658	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled)	20.10.2021.	„Pro ing" d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanjska 86.

	Naziv opreme	Proizvođač	Fabrički broj	Godina proizvo- -dnje	Radni pritisak	Zapre- mina	Revizioni list		Vrsta obavljenog pregleda	Datum pregleda/ ispitivanja:	Imenovano telo za periodične preglede
							Evidencioni broj	Revizioni broj			
13.	Rezervoar za vazduh	”MIP procesna oprema” Ćuprija	20300923	2003.	10 bar	15 m ³	P0000000 4909	R000000 60659	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled)	30.12.2021.	„Pro ing” d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanjska 86.
14.	Vrelvodni kotao	”Minel kotlogradnja ” Beograd	4651	2003.	7 bar	5,7 m ³	G000000 28689	R000000 56731	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled, ispitivanje pritiskom)	22.11.2022.	„Pro ing” d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanjska 86.
15.	Vrelvodni kotao	”Minel kotlogradnja ” Beograd	4652	2003.	7 bar	5,7 m ³	G000000 28690	R000000 56732	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled, ispitivanje pritiskom)	22.11.2022.	„Pro ing” d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanjska 86.
16.	Klizni kolektor	”Minel kotlogradnja ” Beograd	4654	2003.	5 bar	0,22 m ³	P000000 30460	R000000 56662	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled, ispitivanje pritiskom)	17.11.2022.	„Pro ing” d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanjska 86.
17.	Fiksni kolektor	”Minel kotlogradnja ” Beograd	4655	2003.	5 bar	0,72 m ³	P000000 30461	R000000 56653	Periodični pregled (spoljašnji pregled, unutrašnji pregled, ispitivanje pritiskom)	17.11.2022.	„Pro ing” d.o.o. , 11010 Beograd, Zaplanjska 86.