



Д.С.

ЦЕОП: ROP-MSGI-10371-LOC-1/2025

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Коридори Србије д.о.о.

Наш број: Д.11.02-163532-УП25

Бр. 11.02 - 163532/2  
25-04-2025

Краља Петра 21

Пожаревац, 24.04.2025.

11070 Београд - Нови Београд, Булевар уметности бр.12

1000 Београд (Стари Град)

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац размотрио је захтев примљен дана 26.03.2025. године у име инвеститора Телеком Србија, Таковска 2, Београд. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01. 2021, доносе се

### УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу привремене девијације на државном путу IB реда број 34 за потребе изградње надвожњака у оквиру брзе саобраћајнице IB реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља Пожаревац) – Пожаревац (обилазнице) – Велико Градиште – Голубац. Поддеоница 2 од km 23+075,00 до km 46+000,00, к.п. 2929 и 2821 на К.О. Бубушинац и к.п. 2295/1, 2295/2, 2384/4 и 1145/2 на К.О. Брадарац, Општина Пожаревац.

На основу увида у Идејно решење ЕП 1103/25/2/2 од априла 2025. године дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац.

#### 1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- На предметној локацији не постоје наше 35 kV i 10 kV подземне инсталације.
- На предметној локацији постоје наше подземне 1 kV инсталације.
- На предметној локацији постоји наша нисконапонска мрежа на стубовима која је видна на терену.
- На предметној локацији постоје наши подземни прикључци који су видни на терену.
- Дубина полагања наших инсталација је од 80 до 120 cm.
- На местима укрштања наших каблова и трасе ваше инфраструктурне мреже придржавати се минималних дозвољених растојања за ту врсту градње.
- Трошкове измештања наших подземних и надземних инсталација сноси подносиоц захтева у целости.
- За потребе обележавања горе наведених подземних инсталација на терену са нашом службом, потребно је обратити се посебним Захтевом за одређивање трасе кабла најмање 15 дана пре отпочињања радова.
- Контакт особа за решавање текуће проблематике биће Миодраг Микић (064/830-6144).



## 2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац, Пожаревац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац, Пожаревац.

2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац.

Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217 Закона о енергетици („СЛ. гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

## 3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови услови имају важност 12 месеци, односно до истека локацијских услова издатих у складу са њима.

5. **Ови услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Служба МИЗ и  
аутоматизације ДЕЕС

Микић Миодраг

С поштовањем,

### Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници



Директор огранка

Н. Николовски

Никодин Николовски, дипл.инж.ел.