



Број: 4/4-10-0019/2025-0002
Београд, 31.01.2025. године

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Предмет: Захтев за прибављање услова за пројектовање и прикључење

Веза: Ваш захтев, који се односи на предмет ROP-MSGI-38786-LOCH-2/2024 обједињене електронске процедуре заведен у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије под бројем 4/4-10-0019/2025-0001 од 28.01.2025. године

Поштовани,

Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије је, од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а за потребе инвеститора „АД ХК Крушик“, Владике Николаја 59, 14000 Ваљево, достављен захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију, доградњу и изградњу помоћне зграде - део - енергетски блок 0-174, централна котларница, ПР+СП број 1 на к.п. 698/2, 698/7 и 698/11 КО Ваљево.

Увидом у поднету документацију, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије констатовао је да је на к.п. 698/2, 698/7 и 698/11 КО Ваљево, планирана реконструкција, доградња и изградња помоћне зграде - део - енергетски блок 0-174, централна котларница, ПР+СП број 1 максималне укупне висине до 23 m изнад околног терена.

Увидом у податке од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је констатовао следеће:

1. Локација за реконструкцију, доградњу и изградњу помоћне зграде - део - енергетски блок 0-174, централна котларница, ПР+СП број 1 на к.п. 698/2, 698/7 и 698/11 КО Ваљево није у обухвату површи од значаја за аеродромску инфраструктуру.
2. Локација за реконструкцију, доградњу и изградњу помоћне зграде - део - енергетски блок 0-174, централна котларница, ПР+СП број 1 на к.п. 698/2, 698/7 и 698/11 КО Ваљево није у обухвату заштитних зона радио-навигационих уређаја намењених ваздушном саобраћају.

Са становишта безбедности ваздушног саобраћаја, а на основу података из поднетог захтева у погледу локације, положаја и габарита планираних објеката, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије констатује следеће:

1. Могућа је реконструкција, доградња и изградња помоћне зграде - део - енергетски блок 0-174, централна котларница, ПР+СП број 1 на к.п. 698/2, 698/7 и 698/11 КО Ваљево, сходно достављеној документацији, без посебних услова Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Сходно члану 8. Правилника о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 39/21 и 25/24), за објекте висине мање од 30 метара изнад околног терена, а који се планирају изван подручја аеродрома и хелидрома, инвеститор није дужан да прибави сагласност Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена је чланом 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси („Службени гласник РС“, бр. 28/16 и 54/16 - исправка). На основу тога, инвеститор је доставио доказ о уплати од 29.01.2025. године, у износу од 30.000,00 динара према тарифном броју 6 – IV-ADR-6/1.1.

С поштовањем,

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРКЕ

Владимир Павловић