

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву
Одсек за превентивну заштиту
07.10.1 број 217-1954/25-5
Дана 06.11.2025. године
ROP-MSGI-38786-LOC-4/2025
Ул. Узун Миркова 1/А
Ваљево
/Д.Ј./

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018 31/19, 37/19- др. Закон, 9/2020, 52/21 и 62/23), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) и члан 11 и 12 Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 BAR, решавајући по захтеву МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, бр. 66 од 06.10.2025 године, достављеном у име инвеститора ХК „Крушик“ а.д. Владике Николаја 59, 14000 Ваљево, у поступку издавања локацијских услова на основу захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-38786-LOC-4/2025, издаје:

УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ

којима **ОДОБРАВА** безбедно постављање инсталације унутрашњи развод гаса од мернорегулационе станице „МРС Крушик“ до ПП славине на зиду индустријског објекта (ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1), правног лица ХК „Крушик“ а.д. Владике Николаја 59, 14000 Ваљево, са пословним седиштем у Ваљеву, Владике Николаја 59, 14000 Ваљево, на КП 698/7, КП 698/11, КП 698/2, КП 2751, КП 11385/4, КП 702, КП 698/4, КП 698/14, КП 698/13, КП 698/11 и КП 698/2 К.О. Ваљево, према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р=1:500, јер **СУ ИСПУЊЕНИ** услови предвиђени одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама члан 11 и 12 Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 BAR и **посебно наглашавамо:**

1. Елементи инсталације унутрашњи развод гаса од мернорегулационе станице „МРС Крушик“ до ПП славине на зиду индустријског објекта (ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1), правног лица ХК „Крушик“ а.д. Владике Николаја 59, 14000 Ваљево, са пословним седиштем у Ваљеву, Владике Николаја 59, 14000 Ваљево, на КП 698/7, КП 698/11, КП 698/2, КП 2751, КП 11385/4, КП 702, КП 698/4, КП 698/14, КП 698/13, КП 698/11 и КП 698/2 КО Ваљево, који је предмет ових услова, мора испуњавати безбедносна растојања у односу на објекте приказане на овереном ситуационом плану Р=1:500 из идејног решења, који је саставни део ових услова.
2. Оверени ситуациони план из ових услова мора бити саставни део локацијских услова.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту, извршило преглед достављеног идејног решења израђеног од стране ПМЦ Инжењеринг доо Булевар уметности 2, Београд и предложеног места за постављање прикључног гасовода и мернорегулационе станице за природни гас.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018 31/19, 37/19- др. закон, 9/2020, 52/21 и 62/23).

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/2018) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара **доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.**

Такса у износу од 36430,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46а став 8 Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/20- усклађени дин. изн., 62/2021 усклађени дин. изн., 128/2022, 54/2023, 59/2024 и 55/2025).

УСЛОВЕ ДОСТАВИТИ:

1. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
2. Одсеку за превентивну заштиту
3. Архиви

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
пуковник полиције

Миле Николић