



Јавно комунално предузеће

“ВОДОВОД”
Л е б а н е

Општина Лебане

улица Цара Душана број 116,
16230 Лебане

ПИБ: 102878648

Пуномоћник: Истраживачко-развојни центар
Еко Морава пројект доо Параћин
ул. Кнеза Михајла бр.63, Параћин

Улица 19. Август бр. 1
Тел. факс 016/843-909,
Текући рачуни:
205-84544-14, Комерцијална банка
ПИБ: 103245620
Мат. бр: 17547496
Шифра делатности: 3600
Ваш знак _____, наш знак: **1345/1**
Лебане, 18.07.2025 г.

Предмет: Издавање услова за фекални колектор у општини Лебане

На основу Вашег захтева 4.2 Број 353-17/2025 којим од ЈКП „Водовод“ Лебане тражите услове за пројектовање, прикључење и податке о положају канализационе и водоводне мреже за изградњу **фекални колектор у општини Лебане**, на к.п.бр. 3879, 412/1, 3876, 348/4, 349/1, 348/3, 3877, 3853, 2937/1, 1634/1, 1517, 1516, 1512, 1511, 1510, 1498, 1499 КО Лебане општина Лебане; к.п.бр. 3803, 3802, 3793, 3786, 3785, 3402, 3403, 3401, 3370, 3387, 3146/2, 3112/1, 3113, 2835/1, 2835/5, 2836, 2837/1, 3882/1, 2884, 2885, 2886, 2888, 2889, 2521, 2516, 2515, 2513, 2514, 2508, 2507, 2506, 2503, 2502, 2501, 2496/1, 2495, 2494, 3881/1 КО Коњино општина Лебане, к.п.бр. 2219, 992/1, 2221, 1045/4, 1042/1, 1045/1, 1046/1, 1095, 1094, 1093, 1092, 1091, 1089, 1090, 1087, 1086, 1085, 1082, 1157, 1161, 1162, 1163 КО Ждеглаво општина Лебане; к.п.бр. 1118, 1122, 1117, 1127, 1129, 1128, 1877, 1222, 1226, 1304, 1305 КО Лугаре општина Лебане; к.п.бр. 345, 2291, 350, 351, 352, 353, 354/1, 354/2, 355, 356, 357, 359/2, 361, 363, 369, 393, 392, 396/2, 396/3, 549/1, 551, 577 КО Велико Војловце општина Лебане; к.п.бр. 3129 КО Доње Врановце општина Лебане; кп. 8086, 5160, 8082, 8101, 8078, 8092/1, 3493, 8077, 3474/3, 3472/2, 3472/1 КО Бошњаце општина Лебане, к.п.бр. 6934, 6933/3, 6933/5, 8008/7, 5731/7, 5635, 5636, 5637, 8007, 8020, 5135, 8016/2, 4442, 8005, 3490 КО Пертате општина Лебане; к.п.бр. 2441/1, 1344, 2437/1, 1012, 1016, 911, 912, 971, 654, 1005, 655 КО Ђеновац општина Лебане.

ЈКП „Водовод“ Лебане на ситуацији у прилогу, учртао је положаје подземних водова, надземне објекте фекалне и водоводне мреже као и спусти у реципијент, те су услови следећи:

1. Подаци о ситуационом положају подземних водова водовода на појединим местима одступају од 0,0 до 0,3 м' шта трба озбиљно узети у обзир.
2. Није дозвољено паралелно вођење хидротехничких инсталација испод или изнад водоводних цеви. Хоризонтални размак од водоводне цеви треба да износи најмање 0,5 м', односно најмање 0,3 м' од спољне површине зида шахтова водовода.
3. Хидротехничка инсталација, уколико је неопходно укрштање, може бити положена искључиво испод водоводне цеви, на растојању од најмање 0,4 м'. Укрштање се по правилу врши под правим углом а уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе хидротехничких инсталација може бити од 60° до 90°.
4. Забрањено је изнад водоводне мреже градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.
5. На местима укрштања хидротехничких инсталација са водоводним цевима ров се копа ручно (без употребе механизације). У случају оштећења инсталације, инвеститор и извођач су дужни да снесу трошкове поправке, надокнаде настале губитке и евентуалну штету трећим лицима.
6. Дозвољено је прикључење на постојећој канализационој мрежи, стим да током пројектовања треба обавезно извршити хидраулички прорачун могућег протока и брзина протицаја да не дође до загушења у постојећој канализационој мрежи.

ЈКП "ВОДОВОД Лебане
извршни директор
маш.инж. Мирослав Стојиљковић