



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-02425/2022-03

Датум: 09.08.2022. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 6. став 1. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 2. тачка 2. алинеја 1, члана 10. став 4. и став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 135/04, 36/09) и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон и 47/18), поступајући по захтеву носиоца пројекта „Електромрежа Србије“ АД, ул. Кнеза Милоша бр.11 Београд, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број 021-01-13/1/21-09 од 22.07.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - измештања појединачних електропреносних стубова далековода 110 kV број 1183 ТС Чачак 3 – ТС Горњи Милановац на поддеоници 9: Мрчајевци – Прељина, на територији града Чачка.
2. Током извођења радова није дозвољена ниједна активност која би могла довести до штетног и негативног дејства на животну средину.
3. Налаже се носиоцу пројекта да при извођењу радова као и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација, нарочито Локацијске услове и услове Завода за заштиту природе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта „Електромрежа Србије“ АД, ул. Кнеза Милоша бр.11 Београд, поднео је Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - измештања појединачних електропреносних стубова далековода 110 kV број 1183 ТС Чачак 3 – ТС Горњи Милановац на поддеоници 9: Мрчајевци – Прељина на територији града Чачка.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и став 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“ број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. Поднети захтев је објављен у дневном листу „Вечерње новости“ дана 27.07.2022. године и на службеном сајту Министарства. У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/2008), при чему је овај орган спровео прву фазу поступка процене утицаја на животну средину – одлучивања о потреби израде Студије, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04, 36/09).

Предмет пројекта је измештање појединачних електропреносних стубова далековода 110 kV број 1183 ТС Чачак 3 – ТС Горњи Милановац на поддеоници 9: Мрчајевци – Прељина, како би се извели радови на изградњи поддеонице 9 аутопута Е761 Појате – Прељина, km 97+000 до km 109+663,80 (L= 12,66 km).

Измештање појединачних електропреносних стубова се врши на начин да су нове позиције стубних места померене свега неколико метара од постојећих, како је предвиђено пројектом. Померање се врши у истој траси, где је већ успостављен заштитни појас постојећег далековода, а проводник ће имати још већу висину у односу на тренутно стање.

Подручје које је предвиђено за реконструкцију далековода бр. 1183 не представља насељено подручје и већ је успостављен заштитни појас постојећег далековода, а такође изградњом аутопута Е-761 успоставља се заштитни појас аутопута којим ће бити онемогућено будуће насељавање становништва у подручју укрштајног распона са далеководом. Радови на изградњи далековода се изводе тако да се максимално заштити постојећа вегетација околине. У току изградње далековода, посебно приликом ископа земље за темеље стубова, доћи ће до мање деградације земљишта и то само на местима која су предвиђена за постављање стубова. Може доћи до повећања буке, и загађења ваздуха приликом извођења радова али је то временски ограничено.

Електромагнетно поље је једини утицај далековода на животну средину. Смањење утицаја електричног и магнетног поља далековода на здравље људи и околину постиже се одржавањем прописаних сигурносних висина и удаљености у заштитној зони далековода и ширем простору. Приликом пројектовања предметног далековода примениће се све мере приликом избора таквих параметара далековода (висина и облик стубова, висина проводника изнад земље, опрема и др.) тако да вредности електричног и магнетног поља буду мање од граничних вредности које су прописане Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима и препорукама Светске здравствене организације. Током регуларног рада, надземни вод не испушта никакве загађујуће материје па неће имати утицаја на стање вода (површинских и подзмених) као ни на квалитет земљишта.

Према условима Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 021-1152/2, од 18.04.2022. године на локацији пројекта нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошких значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја. Такође, на предметним парцелама нису убележена непокретна културна добра, нити добра која уживају претходну заштиту на основу закона, према условима Завода за заштиту споменика културе Краљево бр. 352/2 од 07.04.2022.

Носилац пројекта се обавезује да приликом извођења радова примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан и у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир наведено и на основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта овај орган је нашао да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину, па у складу са тим није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У вези са горе изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Влади путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

Доставити:

- Архиви
- Наслову - „Електромрежа Србије“ АД, ул. Кнеза Милоша бр.11, 11 000 Београд
- Сектору за надзор и предострожност у животној средини

Државни секретар



Александар Дујановић