

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Новом Саду
07.21.1 број 217-10027/23
Дана 18.12.2023. године
Нови Сад

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Услови у погледу мера заштите од пожара
ИНВЕСТИТОР: Општина Беоцин
ВЕЗА: Ваш захтев број: ROP-PSUGZ-24986-LOC-1/2023 за примљен дана 22.11.2023. године.

Разматрајући ваш захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара, за изградњу међународног путничког пристаништа у Баноштору, на десној обали реке Дунав на стационажи км 1276+800, на кат. парцелама број 3218/2 и 78/1 КО Баноштор, обавештавамо вас да након увида у Идејно решење-пројекат архитектуре број 349-21/23 из јуна 2023. године, израђено од стране „Ехтинг“ ДОО, Београд, обавештавамо вас да је на основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 54/13, 98713 - УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 20. став 2 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023-3), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019.), у складу са чланом 33. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18), за предметни објект потребно је израдити Главни пројекат заштите од пожара у складу са чланом 31. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и по потреби Пројекте за извођење посебних система у складу са чланом 31, 38 и 39. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18), који морају бити усаглашени са пројектима за извођење у складу са чланом 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

У фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима морају се испоштовати основни захтеви заштите од пожара у складу са чланом 30. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018). Такође је, потребно применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара. При пројектовању предметног објекта, поред осталих, обавезно је применити и следеће правилнике :

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене ("Сл. гласник РС" бр.22/2019)
- Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл. гласник РС", бр. 59/2016 и 36/2017 и 6/2019)
- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", број 53/88 и 54/88 и "Сл. лист СРЈ", број 28/95)
- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", број 11/96)
- Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, ("Сл. гласник РС", број 3/18)

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овој Управи у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи. Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара а по потреби Пројекти за извођење посебних система.

Ослобођено плаћања таксе сходно тарифном чл.18 Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр.43/03, 61/17,98/20 I 62/21).

/Т.В./

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције
Стојан Миловац

