

ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ  
Ул. КОСМАЈСКИ ТРГ БР.5  
СОПОТ

Деловодни број: 2541200-Д.08.04-377330/1-24

РОП-СОП-19391-ЛОЦ-1/2024

Наш број: ЕС-277/24

Датум: 27.08.2024.

## Технички услови

(члан 8Б и 54 Закона о планирању и изградњи "Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/13 УС, 132/14 и 145/14)

У вези са вашим захтевом бр. **РОП-СОП-19391-ЛОЦ-1/2024**, наш бр. **ЕС-272/24** од 15.08.2024. године за издавање Техничких услова у поступку издавања локацијских услова, издајемо следеће услове за изградњу водоводне мреже на подручју градске општине Сопот

К.О. МАЛА ИВАНЧА :

КП : 2980/1 , 2981 , 2980/2 , 1039 , 1040/15 , 1229 , 1300 ,  
1303, 2986, 2993, 2992, 2994, 2916/2, 2915, 2913/2,  
2911/3, 2911/4, 2911/2, 2908/1, 2908/2, 2906/3, 2883, 2881, 2880, 1053/8, 1054/2, 1052/1, 1055/1, 1057/1, 1057/2, 1058/2, 1058/1, 1059, 1031/4, 1036/12, 1040/1

К.О. ПАРЦАНИ

К.П : 1/6, 2/7, 5/1, 4/6, 3/22, 2716, 3/14, 3/17, 3/20, 3/10, 6/7, 6/8, 6/9, 6/6, 6/5, 6/2, 4/4, 4/3, 3/32, 7/19, 7/18,  
11/1, 11/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12/4, 8/7, 8/6, 8/20, 9/30, 9/22, 9/21, 9/1, 9/45, 8/21, 8/22, 8/44, 8/38, 8/54, 8/2  
6, 8/59, 15/1, 16/8, 8/68, 19/10, 20/16, 20/15, 20/19, 22/4, 22/3, 2717/3, 28/2, 26, 27/2, 27/1, 28/13, 28/4, 2718, 47  
/7, 47/10, 33/6, 42/9, 42/8, 34/7, 34/6, 2719, 42/7, 46/23, 34/3, 34/2, 41/3, 41/2, 36/6, 37/2, 87/2, 87/4, 87/1, 84/3  
0, 82/2, 84/27, 88/6, 88/11, 88/18, 88/8, 89/1, 90/1, 84/1, 84/34, 88/33, 73/2, 858/2, 92/9, 103/5, 2808, 2809

К.О. ПОПОВИЋ

К.П :

186, 91/13, 91/18, 91/3, 123/1, 141/1, 83/2, 52/2, 52/8, 52/1, 51/2, 1163/3, 1166/2, 1167/5, 185, 54/3, 53/5, 75, 12  
2/7, 84/4, 142/1, 142/3, 145/10, 145/8, 145/7, 145/3, 143/1, 140/12, 118/10, 116/2, 187, 107, 109, 111/4, 111/3,  
111/2, 111/5, 191/5, 191/1, 191/1, 191/18, 363/3, 365, 204/9, 204/3, 1053/2, 311/2, 326/3, 313/9, 325/8, 326/13,  
326/14, 326/16, 327/2, 328/2, 327/9, 328/9, 332/1, 332/13, 351, 352, 1290, 332/12, 325/13, 325/7, 315/4, 314/12,  
313/14, 313/3, 313/8, 311/14, 311/8, 208/13, 208/7, 208/8, 308/1, 308/7, 308/8, 309/6, 309/2, 309/10, 309/8, 30  
9/13, 207/4, 207/5, 210/8, 210/7, 191/19, 191/20, 191/21, 196/16, 196/3, 196/10, 196/9, 197/5, 203/4, 220/2, 22  
2/5, 222/4, 223/7, 220/5, 220/1, 230, 361, 244/3, 244/2, 362, 250/1, 243, 232/3, 231/3, 231/4, 218/2, 218/4, 213/8,  
197/6, 202/6, 191/23, 196/1, 191/2, 111/8, 94/2, 113/1, 112/1, 112/12, 112/10, 112/2, 112/11, 112/3, 112/4, 112  
/5, 112/6, 1113/8, 113/7, 113/10, 91/13, 86, 79/9, 73/7, 87/1, 71/10, 79/9, 79/8, 79/7, 122/1, 79/10, 79/5, 102/4, 1



02/6,102/5,103/3/101/1,100/3,101/2,89/4,87/5,70,69/4,185,30/7,30/2,23/3,19/7,17/18,17/3,17/4,17/5,17/6,184,7/6,1/15,3334/1 и 3328 .

, у име инвеститора „ГРАД БЕОГРАД, Секретаријат за комуналне и стамбене послове – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.“, са седиштем у Београду , ул. Његошева бр. 84 , услови за електродистрибутивну мрежу су следећи:

1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже:
2. Увидом у достављене податке Службе Техничке документације „ЕЛЕКТОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О.. Београд “ о електроенергетским објектима, установљено је да се у предметној зони или у њеној непосредној близини налазе електроенергетски објекти 10кV и 0,4кV.

**НАПОМЕНА: - Потребно је да се обратите ЈП ЕМС за ел. објекте 110кV.**

**3. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката:**

- 3.1. Све постојеће електроенергетске објекте угрожене изградњом планираних објеката изместити и заштити.
- 3.2. Уколико се при извођењу радова угрожавају постојеће деонице 10кV и 0,4кV водова и уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и растојања, кабловске водове је потребно изместити и заштитити, а надземне водове каблирати. У траси вода не смеју да се налазе објекти који би угрожавали електроенергетски вод или онемогућавали приступ воду.
- 3.3. Уколико је потребно измештање 10кV и 0,4кV кабловских водова користити проводнике одговарајућег типа и пресека у складу са важећим техничким прописима и препорукама „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
- 3.4. При укрштању и паралелном вођењу каблова са другим инсталацијама поштовати прописима предвиђена сигурносна растојања и углове укрштања (дато у прилогу).
- 3.5. Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза, водове заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника Ø100 mm. За прелазак саобраћајнице постојећих водова обезбедити резерву у кабловицама и то за водове 10 kV 100% резерву, а за водове 0,4 kV 50% резерву.
- 3.6. Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.
- 3.7. Све радове извести у складу са важећим Техничким прописима и препорукама и Интерним стандардима „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
- 3.8. При извођењу радова задржати све постојеће галванске везе.
- 3.9. Подносилац захтева је дужан да прибави сагласност надлежних служби Дирекције планирања и инвестиција, „ ЕЛЕКТОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД на:

- Трасу измештених водова (приложити 3 ситуације).

**4. Општи услови:**

- 4.1. Ови Технички услови за израду техничке документације важе годину дана од дана издавања.



- 4.2. Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД“.
- 4.3. Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардом „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД“
- 4.4. При извођењу радова задржати све постојеће галванске везе.
- 4.5. Трошкове свих наведених радова сносиће инвеститор.
- 4.6. Заштита од напона корака и напона додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардима ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД
- 4.7. Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над извођењем радова:
  - Огранку Младеновац, ул.Краљице Марије 30,Младеновац.
- 4.8. За измештене трасе електроенергетских водова прибавити сагласност Техничке документације „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Господар Јевремова 26-28 / IV (приложити 3 ситуације).  
По завршетку пројектовања, доставити на ревизију Одељењу за преглед и оверу пројеката и послове Стручног савета „ЕДБ“ д.о.о. Београд, Господар Јевремова 26-28 / II.

Доставити:

- архиви
- подносиоцу захтева
- 84.1.0.0.

**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД**

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА**

---

Драган Сретеновић, дипл. инж. ел.