

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD" SURDULICA

17530 Surduлица ул. Српских Владара 67

Тел:017/815-148 факс: 017/815-866 е-маил: kalifer@mts.rs

шифра делатности : 3600 матични број : 07180101 ПИБ:100948572

текући рачуни : 160-7173-91 Banacalntesa , 205-30027-23 Комерцијална банка

JAVNO PREDUZEĆE P.O.
"V O D O V O D"
Br.117/1 07.02.2024.god
S U R D U L I C A

Republika Srbija
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
sektor za prostorno planiranje i urbanizam

Predmet: Tehnički uslovi

Na osnovu zahteva opštine Surdulica, ul. Kralja Petra I br. 1, Surdulica za izdavanje lokacijskih uslova br.**ROP-MSGI-41740-LOC-2/2023** od 11.01.2024, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju **SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VODENIČIŠTE"**, Vlasina Rid, na k.p.br.4076/1 KO Vlasina Rid, opština Surdulica JP"Vodovod" Surdulica izadaje:

TEHNIČKE USLOVE

- Predmetni objekat priključiti na vodovodnu mrežu PVC Ø75 mm (ucrtana na priloženoj skici) koja prolazi sa zapadne strane državnog puta II reda (regionalni put R 122). Prključak uraditi PE cevima visoke gustine, prečnika Ø50 mm, spajanje cevi i fittinga vršiti sistemom elektrofuzinog zavarivanja.
- Vodovodne cevi za priključak ukopati na dubini minimum od 1,0 m, sa posteljicom od peska u sloju od 10cm ispod cevi, pesak ugraditi oko cevi iznad cevi u sloju od 10cm od vrha cevi, nakon toga rov zatrpati šljunkom sa nabijanjem u slojevima od 30 cm na delu saobraćajnice i trotoara, ostali deo rova zatrpati probranom zemljom iz iskopa bez krupnog kamena sa nabijanjem u slojevima od 30 cm.
- Priključak na glavnu vodovodnu mrežu uraditi T-komadom Ø75- Ø50 sa materijalom za spajanje, na kraku Ø50 predvideti ugradnju PE kugla ventila za podzemnu ugradnju sa ugradbenom garniturom i LVG uličnom kapom.
- U vodovodnoj šahti izvršiti razdvajanje vode za sanitarnu upotrebu, hidrantsku mrežu i za potrebe zalivanja. Na svakoj deonici postaviti vodomera za merenje potrošnje vode i to : Ø25 za sanitarnu potrošnju, Ø40 za hidrantsku mrežu i Ø25 za zalivanje. Ispred i iza svakog vodomera predvideti ugradnju ventila, tako da ventil iza vodomera ima ispušni slavinu za ispuštanje vodovodne instalacije po potrebi.
- Vodomerno okno za smeštaj vodomera izraditi od armirano-betoskih zidova, donje i gornje ploče u kojoj se ugrađuje šaht polopac okruglog oblika čistog otvora 600mm ili četvrtastog 600x600mm, nosivosti u zavisnosti od saobraćajnog opterećenja, Vodomerno okno locirati najviše 2 metra od regulacione linije unutar parcele, dimenzija 1,40 x1,20 m svetlog otvora dubine 1,20 m.
- Na k.p.br.4076/1 KO Vlasina Rid postoji vodovodna mreža PE Ø 6/4" (ucrtana na skici) kojom se vodom snabdevaju odmaralište Zavoda za zapošljavanje i obližnji vikend objekti. Pre početka izgradnje potrebno je izmestiti istu, izraditi nove vodovodne priključke sa izmeštene vodovodne mreže, kako bi se omogućilo normalno vodosnabdevanje korisnika.

-Predmetni objekat je lociran na području gde je planiran separativni sistem kanalisanja otpadnih voda, gde trenutno ne postoji izgrađena kanalizaciona mreža, ali je po važećem Planu generalne regulacije planirana i biće izgrađena. Do izgradnje planiranog sistema kanalizacije predvideti izgradnju vodonepropusne septičke jame u skladu sa propisima i standardima, koja će se po potrebi prazniti specijalnim vozilom, kojim će se odvoziti do postrojenja za preradu otpadnih voda UPOV u Alakincu, gde će se istakati iz specijalog vozila.

Naknada za priključenje na osnovu važećeg cenovnika JP"Vodovod" Surdulica :

-naknada priključka :


- na vodovodnoj mreži.....m² 204,59 x 800,00= 163.672,00

UKUPNO:	163.672,00
PDV 20%:	32.734,40

UKUPNO ZA UPLATU: 196.406,40

U gore navedenom obračunu nije obračunat materijal potreban za izradu priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i potrebni zemljani radovi i raskopavanje javnih površina. U slučaju promene cenovnika pre izrade priključka, primeniće se važeći cenovnik u trenutku priključenja.

Detaljnija uputstva, specifikaciju potrebnog materijala za priključak kao i druge smernice investitor će dobiti od tehničke službe JP"Vodovod" Surdulica pre izrade priključaka.



ВОДОВОДКА МРЕЖА