

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
Немањина 22-26
11000 Београд

Е бр: ROP-MSGI-37451-LOC-1-HPAP-9/2025
81110 УС, 6668/25

24.12.2025.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново брдо размотрио је захтев примљен дана 27.11.2025. године у име инвеститора Јавно водопривредно предузеће Србијаводе, Булевар уметности бр. 2А, 11070 Београд – Нови Београд. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/18 и 40/21), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 115/20), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13 и 91/18), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године доносе се:

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за потребе реконструкције Обалоутврде на десној обали реке Саве, од старог железничког моста до хале 1 Београдског сајма, на целој катастарској парцели бр.11124/2 и деловима катастарских парцела број 10652/3, 10652/10, 10652/13, 10653/1, 10653/2, 11124/1 и парцеле реке Саве 22610/1, све КО Савски венац.

У складу са чланом 140. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/18, 40/21, 35/23, 62/23, и 94/24) и чланом 18. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023), потребно је да се директно обратите „Електродистрибуцији Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново брдо за издавање Услови за пројектовање и прикључење из наше надлежности.

На основу увида у Идејно решење број 372-08/24, од новембра 2025. године издају се ови услови:

1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже у граници плана:

1.1. За мрежу 110 и 35 kV

У граници плана нема нити постојећих, а ни планираних објеката 110 и 35 kV у надлежности „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд.

1.2. Водови 10 и 0,4 kV

Достављамо вам у електронској форми учртане постојеће подземне електроенергетске водове, с тим што постоји могућност да се у граници плана налазе и водови за које немамо податке, као и да се у међувремену од издавања ових Услови до почетка извођења радова поставе нови подземни водови, те је потребна крајња опрезност приликом извођења радова.

2. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката:

2.1. Водови 10 и 0,4 kV

- Надземну електродистрибутивну мрежу напона 10 и 0,4 kV угрожену у току радова изместити на безбедно место, а по потреби каблirati.

- Уколико се нове трасе водова нађу испод коловоза, водове 10 и 0,4 kV заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника Ø100 mm.

- Предвидети 100% резерве за кабловске водове 10 kV, и 50% резерве за кабловске водове 0,4 kV, у броју отвора кабловске канализације.

- За каблирање и измештање:

подземних водова 10 kV, користити водове типа и пресека ХНЕ 49-А 3x(1x150/25) mm².

подземних водова 0,4 kV, користити водове типа и пресека ХР00-А 3x150+70 mm².

- За измештање надземних водова 10 и 0,4 kV користити постојеће пресеке.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

- У случају да није могуће користити постојеће пресеке, користити водове типа и пресека ХНЕ 48/О-А 3x(1x70)+50 mm² (10 kV), Х00/О-А 3x70+54,6 mm² (0,4 kV).

3. Општи услови за измештање и заштиту постојећих електроенергетских објеката:

- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за одржавање ЕЕО СН и НН, „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд, улица Милана Топлице ББ, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне 10 и 0,4 kV електроенергетске објекте одмах обавести Службу за одржавање ЕЕО СН и НН, Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, улица Милана Топлице ББ.

- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Служби за одржавање ЕЕО СН и НН, „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд, улица Милана Топлице ББ за подземне 10 и 0,4 kV електроенергетске објекте. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чланом 217. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 и 40/2021), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

- Инвеститор је дужан да се, пре подношења захтева за прибављање грађевинске дозволе / решења о одобрењу за извођење радова на измештању угрожених ЕЕО, директно обрати ЕДС Београд ради:

- Прибављања позитивног мишљења на пројектно решење извођења ЕЕО који су у надлежности ЕДС Београд.
- Закључивања Уговора о измештању постојећих ЕЕО.
- Закључивања Уговора о успостављању права службености између власника послужног добра и имаоца јавног овлашћења ЕДС Београд ради приступа ЕЕО на парцелама власника послужног добра.

- Приликом извођења радова, задржати све постојеће галванске везе, осим за објекте који се руше ради изградње планираних објеката.

- При измештању водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским и осталим подземним инсталацијама, које се могу наћи у траси електроенергетских водова.

- Приликом измештања надземног вода потребно је обезбедити сигурносну висину и минимално сигурносно растојање измештеног надземног вода од планираног објекта, као и од постојећих објеката.

- При извођењу радова заштити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.

- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећења изолације и оловног плашта.

- Заштита од напона корака, напона додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардима „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд.

- У траси електроенергетских водова не сме да се налази никакав објекат који би угрожавао или онемогућавао приступ водовима у случају квара.

- Пре почетка пројектовања подносилац захтева је дужан да прибави сагласност на трасу водова 10 и 0,4 kV (приложити 3 ситуације) од Службе Техничке документације „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд, ул. Г. Јевремова 26-28/IV.

- По завршетку пројектовања, доставити пројекат на мишљење Одељењу за преглед пројеката и послове Стручног савета овог Привредног друштва, Господар Јевремова 26-28/II.

- Пре извођења радова обратити се Служби Техничке документације „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд за снимање траса положених кабловских водова пре затрпавања (везе кабловских водова, тип и пресек, одмерања од објеката дуж трасе, врста и дужина прелаза, спојнице при уклапању).

- Све радове извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардима „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд.

- Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над извођењем радова:

Служби за одржавање ЕЕО СН и НН ул. Милана Топлице ББ – за објекте 10 и 0,4 kV.

- Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби “Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд.

- Све трошкове настале при извођењу наведених радова на измештању и заштити постојећих и планираних електроенергетских објеката због изградње вода сносиће инвеститор. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС” бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

4. Остали услови:

4.1. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.

4.2. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.

4.3. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Доставити:

- Наслову
- 81110
- УС

„Електродистрибуција Србије” д.о.о.
Огранак Електродистрибуција Баново брдо
Директор Огранка

Зоран Тимотијевић, дипл.менаџер