

ЦЕОП: ROP-MSGI-7120-LOC-1-HPAP-4/202

РС Министарство грађевинарства саобраћаја

Наш број: 2561200-2888-127-УП-25

Немањина бр 22-26

Шабац, 16.04.2025

11000 БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, ЕД Шабац размотрио је захтев примљен дана 02.04.2025 године у име у име инвеститора ИНГСОФТ 2009 ДОО ШАБАЦ, МИШАР, ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ бр. ББ, . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

### УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу ПОСТОЈЕЋА ЕЛ. ИНСТИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНДУСТРИСКОГ И СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТ, МИШАР, ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ бр. ББ парцела број 325/11, К.О. МИШАР,

На основу увида у Идејно решење бр 24-EL1-IDR од 13.02.2025 године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом ПОСТОЈЕЋА ЕЛ. ИНСТИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНДУСТРИСКОГ И СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТ, МИШАР, ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ бр. ББ парцела број 325/11, К.О. МИШАР,

, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, ЕД Шабац.

#### 1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

На предметној локацији постоје надземни и подземни ЕЕО 10(20) кВ, у власништву ЕДС-а. На скици у графичком прилогу су оријентационо уцртани (скицирани) електроенергетски објекти према тренутним подацима ЕДС-а. Приликом пројектовања и изградње строго водити рачуна о безбедносним растојањима, о укрштању и паралелном вођењу, као и о мерама заштите на раду. Пре почетка радова ОБАВЕЗНО се јавити у надлежну ЕД ради утврђивања тачне трасе водова како не би дошло до оштећења истих и како би се испоштовале све Законом прописане мере заштите на раду.

#### 2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и

надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, ЕД Шабац, Шабац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, ЕД Шабац, Шабац.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, ЕД Шабац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

**3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем**

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. **Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, ЕД Шабац само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Прилог: Ситуациони приказ - Orjentaciona skica

С поштовањем,

**Достављено:**

Директор огранка









1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

---

Блажа Кнежевић, дипл.екон.



- Granica parcele K.P. 325/11 K.O. Mišar

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  | Regulacijska linija                |
|  | Građevinska linija                 |
|  | Koliki ulaz/izlaz u kompleks       |
|  | Ulaz u objekte                     |
|  | Pristupni put za vatrogasna vozila |
|  | Smjer tretiranja sagrađaja         |
|  | Zelene površine                    |
|  | Kontejner                          |

PREDMET PROJEKTA IDEJNOG REŠENJA:

- Objekat A4 - Reciklaža rastvarača  
(nova gradnja)
- Objekat 3 - postojeće skladište  
(rekonstrukcija dela objekta)
- Nova kolovozna konstrukcija
- Numeracija postojećih objekata

LEGENDA POSTOJEĆIH INSTALACIJA:

- |  |  |
|--|--|
|  | Potopljena primarna vodovodna mreža Ø500mm         |
|  | Potopljena sekundarna vodovodna mreža Ø100mm       |
|  | Potopljena trasa hidrantske mreže                  |
|  | Potopljena fekalna kanalizaciona mreža Ø400mm      |
|  | Potopljena fekalna kanalizaciona mreža u kompleksu |
|  | Potopljena atmosferska kanalizaciona mreža         |
|  | Separator masli i ulja                             |
|  | Potopljena TS 100 kV Mšar 3 na KP 328 KO Mšar      |
|  | Trasa napojnog kabela                              |

ozn.	LEGENDA POSTUJEK OBJEKATA
1	Prirodna hala
2	Prirodna hala
3	Skladiste
4	Portarna
5	Skladiste
6	Hidrofonska kućica
7	Destilacija
8	Skladiste
9	Pomozni objekat - nadstrešnica
10	Pomozni objekat - nadstrešnica
11	Pomozni objekat - nadstrešnica
12.	Trafik stanica - na 100 m udaljeno

[illegible]

z: svojina je E.E. d.o.o. i ne sme se distribuirati, umnožavati, ni koristiti bez pismenog odobrenja;

zavodnja je E.E. d.o.o. i ne sme se distribuirati, umnožavati, ni