

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
09.33 број 217-5209/23-1
21.06.2023. године
ROP-MSGI-15730-LOC-1-HPAP-5/2023
Ш А Б А Ц
Господар Јевремова бр. 4

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

БЕОГРАД, ул. Немањина бр. 22 – 26

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), решавајући по захтеву број 350-02-01248/2023-06 од 01.06.2023. године, поднетом од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, ул. Немањина бр. 22 – 26, а у име инвеститора Предузећа за производњу минералних ђубрива „ELIXIR-ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA“ доо, из Шапца, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, који је примљен 05.06.2023. године у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-15730-LOC-1-HPAP-5/2023, издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

за реконструкцију сфера за складиштење амонијака са претакалиштем, уградњом стабилне инсталације за детекцију амонијака, на катастарској парцели бр. 6915/51 КО Шабац, према достављеном Идејном решењу израђеном од стране „PETROL PROJEKT“ доо, из Панчева, ул. Моше Пијаде бр. 19.

У вези са издавањем услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за реконструкцију сфера за складиштење амонијака са претакалиштем, уградњом стабилне инсталације за детекцију амонијака, на катастарској парцели бр. 6915/51 КО Шабац, обавештавамо Вас да је, у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и промене намене предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно **применити мере заштите од пожара утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.**

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у складу са чл.138. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21).

Сходно чл.123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење инсталација, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 17.860,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, ... и 138/22).

По овлашћењу министра унутрашњих послова
01 бр. 137/22-17 од 04.04.2022. године
Руководилац групе у Одсеку за ПЗ



потпуковник полиције
Гордана Карапанџић

Гордана Карапанџић