



Министарство унутрашњих послова
Републике Србије
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
ROP-MSGI-3600-LOCH-2/2025
07.7 217.2-49/2025 од 08.05.2025. године
Дана 05.06.2025. године.
Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4
Београд

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ,
УЛ. НЕМАЊИНА БР. 22
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Веза: Ваш захтев број ROP-MSGI-3600-LOCH-2/2025 од 05.05.2025. године

Управа за ванредне ситуације у Београду извршила је преглед поднеска за издавање услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем за издавање услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија за издавање локацијских услова за изградњу прикључног гасовода и мерно-регулационе станице Г25, за потребе објекта бр.3 у оквиру БИО4 Кампуса и Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" у Кампусу Раковица село БИО4, на К.П. 1/2, 1/3 КО Раковица село, Београд, у складу са чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник РС", бр. 87/23) и утврдила недостатке у процедуралном смислу и у садржини идејних решења због којих не може да изда услове, па вас у складу са чл.12 ст.2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС", 96/23) молимо за поступање из домена ваше надлежности:

1. Није наведен број сагласности (у графичкој и текстуалној документацији) којим се одобрава место за безбедно постављање гасовода на који се предметни прикључује, сходно чл. 7, Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15).
2. Није јасно приказана траса прикључног гасовода на ситуационом плану - нису приказане апсолутне координате прикључне, крајње тачке гасовода и МРС-а, чл. 7, Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15).
3. Није јасно приказан положај МРС-а и веза са прикључним гасоводом (на ситуационом плану приказати детаљ МРС-а у крупнијој размери) чл. 6, 7, Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15).
4. Нису на ситуационом плану искотирана растојања предметног МРС-а од интерне саобраћајнице, границе парцеле, чл. 12, Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар ("Сл. Гласник РС" бр. 86/2015).
5. Није јасно представљена траса предметног гасовода и МРС-а - није приложена легенда са коришћеним симболима предметне гасне инсталације (дефинисати карактеристике прикључног гасовода, МРС-а, дужину гасног прикључка...) чл.7 Закон о горивим и запаљивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС", бр.54/15).

Посебно истичемо да се услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија, у складу са чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23), не могу издати док се не отклоне недостаци наведени у овом обавештењу и не прибаве услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23).

МН

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције

Милан Васовић