



Ул. Душанова 46. Тел: 415-301; Факс: 415-314

Број 62/2 24.04.2025. године

Крушевац

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

У вези Вашег захтева бр. РОП-МСГИ-8057-ЛОЦА-11-ХПАП-5/2025 од 26.03.2025. године за издавање измењених локацијских услова за извођење радова Разводни гасовод РГ 09-04, деонице ГРЧ „Појате“ - ГРЧ „Крушевац 2“, ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Крушевац“ (ГМРС „Крушевац“) и ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Жупа“, на територији КО Шанац, КО Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук, КО Кукљин, град Крушевац, према списку парцела приложеном у Главној свесци, ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља Вам следеће:

ПРЕТХОДНЕ УСЛОВЕ

-Технички услови :

На приложеном ситуационом плану учртана је постојећа водоводна мрежа, постојећа и новопроектована фекална канализација и постојећа атмосферска канализација.

- на Локацији С3 долази до укрштања новопроектованог гасовода и постојећег атмосферског колектора Ø800мм према скици на приложеном ситуационом плану. Дубина до дна канала постојећег атмосферског колектора је око 2,3м, а дубина до темена цеви око 1,3м.

- На локацији С4 (КО Лазарица) долази до укрштања новопроектованог гасовода са постојећом водоводном мрежом ДН 225 и новопроектованом потисном фекалном канализацијом према скици на приложеном ситуационом плану

- На осталим локацијама (С1, С2, С5, С6, С7 и С8), на деоницама где је планирано измештање гасовода нема укрштања са постојећим инсталацијама водовода и канализације

Минимално одстојање цевовода од објеката је 3,00 м. На траси водовода не дозвољава се изградња никаквих објеката на осовинском обостраном растојању 3,00 м.

- На местима укрштањаи паралелног вођења гасовода са водоводном мрежом, све земљане радове обавезно изводити ручно (без механизације);

- Приликом извођења радова, на месту укрштања гасовода са водоводном мрежом обавезан је ручни ископ уз повећану опрезност те ће се према томе одредити дубина полагања односно укопавања гасовода.

- На месту укрштања гасовода са водоводним цевима, потребно је цев гасовода поставити у заштитну (ПВЦ) цев дебљине 3,5мм на дужини 3,0м лево и десно од места укрштања, мерено управно на осу водова;

- Уколико дође до оштећења наших инсталација и прикључака, трошкове поправке сносиће инвеститор;

НАПОМЕНА:

- Предметни услови дају техничке податке а не и друге могућности међу којима су и имовинско-правни односи за чије решење није надлежан ЈКП"Водовод-Крушевац".
- Трошкове у поступку давања услова сноси подносилац захтева, односно инвеститор по цени коју утврђује ЈКП" Водовод- Крушевац".
- Приликом израде пројекта за изградњу наведеног објекта неопходно је строго се придржавати наведених услова. Потребно је да пројекат садржи адекватне графичке детаље и описе у вези свега наведеног.
- Уколико дође до оштећења наших инсталација, трошкове поправке сносиће инвеститор.

Претходни услови се издају ради прибављања Локацијских услова од надлежних органа и ради израде техничке документације за реконструкцију-измештање наведеног објекта.