

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 11011

e-mail: [servisnicentar@beograd.gov.rs](mailto:servisnicentar@beograd.gov.rs)

Датум: [30.04.2024.год.



[www.bvk.rs](http://www.bvk.rs)

147/953/24

Служба за развој

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 846

Факс: 3610 953

e-mail: [ana.popovic@bvk.rs](mailto:ana.popovic@bvk.rs)

Архивски број: К-370/2024

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАДСКА УПРАВА  
ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ  
Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске  
послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у  
поступку обједињене процедуре ROP-MSGI-12204-  
LOC-1/2024**

**ПРЕДМЕТ: Услови канализације за потребе израде локацијских услова за изградњу  
Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајем на КП 4727/9,  
4727/13, 4728/7, 4728/8, 4728/21, 4728/33 и 4742/2 КО Сурчин у Београду.**

Поводом захтева заведеног у Служби техничке документације ЈКП "Београдски водовод и канализација" под бројем К-370/2024, којим се траже услове за израду локацијских услав изградњу Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајем на КП 4727/9, 4727/13, 4728/7, 4728/8, 4728/21, 4728/33 и 4742/2 КО Сурчин у Београду, обавештавамо вас следеће:

Према важећем Генералном пројекту београдске канализације, предметна локација се налази на територији, која гравитира ка „Батајничком“ канализационом систему, на делу где је планиран (делимично заснован) сепарациони систем канализације.

Плански основ за изградњу предметног објекта је План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд (целине I-XIX). Такође, предметна локација се налази и на територији „Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – III фаза“, (Сл.лист града Београда бр. 13/2024). Изградњу предметног објекта ускладити са поменутом планском документацијом.

Главни реципијент за атмосферске воде са предметне локације је река Сава, преко локалних мелиорационих канала, у саставу мелиорационог система „Галовица“. Услове за упуштање атмосферских вода у локалне мелиорационе канале, прописује надлежно водопривредно предузеће.

Главни реципијент за употребљене воде, са територије која гравитира ка предметном објекту, је планирано постројење за пречишћавање отпадних вода „Батајница“ (ППОВ „Батајница“). Према постојећем стању, канализациони делови Батајничког канализационог система, функционишу по принципу провизоријума и привремених решења, а мешовите воде (атмосферске и употребљене) се без третмана упуштају у реку Днав.

У скорије време (2020.год.) је за потребе канализације „Батајничког“ канализационог система урађена „Студија оправданости за пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода у Батајници“ (конзорцијум предузећа: „JV p2m berlin GmbH“ и „ENTING d.o.o.“). Овом Студиом је предвиђен концепт одвођења употребљених вода на територији Батајничког канализационог система, који није у потпуности у складу са горе поменутом планском и пројектном

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

документацијом. Из тог разлога, покренута је иницијатива за израду Просторног плана за Батајнички канализациони систем, који ће дати коначно решење, узимајући у обзир сву до сада урађену планску и пројектну документацију. Након тога моћи ће, да се приступи изради виших фаза пројектне документације, што је предуслов за изградњу и пуштање у рад градске канализације на целокупном „Батаничком“ канализационом систему.

На предметној територији, као ни у њеној непосредној околини, не постоји изграђена канализација, а која је у склопу градског канализационог система.

Непосредни одводници за атмосферске воде су планирани кишни канали у околним саобраћајницама, из којих ће се атмосферске воде, преко планираних сепаратора, упуштати у локалне мелиорационе канале.

Непосредни одводници за фекалне воде су планирани фекални канали, односно планиране релејне црпне станице у околним саобраћајницама, којима би се употребљене воде, са предметне територије упућивале ка сабирној КЦС „1“.

Напомињемо да је за неометано одвођење употребљених вода које ће гравитирати ка предметној канализационој црпној станици, као и са дела канализационог система низводно, неопходно претходно испројектовати и изградити недостајуће, односно реконструјисати постојеће (КЦС „Земун поље 2“) низводне примарне објекте канализације, све до планираног ППОВ „Батајница“, као главног реципијента за употребљене воде „Батајничког“ канализационог система.

До изградње низводних примарних објеката „Батајничког“ канализационог система, као и повезивање предметног објеката на овај систем, могуће је да се део употребљених вода усмери ка Централном канализационом систему, односно фекалном делу двојног колектора (ФБ 70/130 cm) у Блоку 45.

**Рок важности услова број К-370/2024 је 2 (две) године од дана издавања.**

С поштовањем,

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ:

Душан Ђуидић, дипл.грађ.инж.

**ЗА 13200000 001/08**