

Наш број: 8G.1.0.0-D-09.08-15599/2-25

28. 01. 2025

Ваш број: ROP-MSGI-3247-LOCA-64/2024

Краљево, 24.01.2025

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

НЕМАЊИНА бр. 22-26

11000 БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево размотрио је захтев примљен дана 14.01.2025 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ ВЕЗЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ РАСКРСНИЦЕ "КАМИЏОРА" СА ЛОКАЛНОМ ПУТНОМ МРЕЖОМ, КРАЉЕВО, СИРЧА, парцеле број 4668/3, 5297/177, 5297/178, 5297/182, 5297/184, 5297/186, 6059/2 и 6059/3 све К.О. КРАЉЕВО, 2285/10, 2285/11, 2286/5, 2286/6, 2286/7, 2286/8, 2297/1, 2298/1, 2299, 2300/1, 2301/1, 2301/2, 2302/1, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309/1, 2309/2, 2312/3, 2312/6, 2313, 2314/1, 2315/3, 2316/3, 2317/1, 2317/5, 2317/6, 2317/7, 2317/8, 2331/11, 2341/5, 2426/1, 2426/2, 2427/2, 2428/1, 2428/2, 2429/1, 2429/2, 2432/1, 2432/2, 2695/2 и 2695/3 све К.О. СИРЧА,

На датој локацији постоје надземни електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом КРАЉЕВО, СИРЧА, парцеле број 4668/3, 5297/177, 5297/178, 5297/182, 5297/184, 5297/186, 6059/2 и 6059/3 све К.О. КРАЉЕВО, 2285/10, 2285/11, 2286/5, 2286/6, 2286/7, 2286/8, 2297/1, 2298/1, 2299, 2300/1, 2301/1, 2301/2, 2302/1, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309/1, 2309/2, 2312/3, 2312/6, 2313, 2314/1, 2315/3, 2316/3, 2317/1, 2317/5, 2317/6, 2317/7, 2317/8, 2331/11, 2341/5, 2426/1, 2426/2, 2427/2, 2428/1, 2428/2, 2429/1, 2429/2, 2432/1, 2432/2, 2695/2 и 2695/3 све К.О. СИРЧА, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево.

Постојећи надземни 10 kV водови су предвиђени за каблирање пројектним задатком за укрштање број 9 и 10, (наш број 514802/1-22 од 28.11.2022. године). Такође надземни водови 0,4 kV, односно јавна расвета изграђена поред локалног пута са стране Сирче је планирана за демонтажу од стране ЕД Краљево или ЈП за уређивање грађевинског земљишта „КРАЉЕВО“

1. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

1.2 Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

1.3 Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, Краљево, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- 1.4 Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, Краљево.
- 1.5 У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
2. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
3. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
4. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
5. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.


С поштовањем,

Достављено:

1. Служби за енергетику



Директор огранка


Мирко Савић, дипл.ел.инж.