



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-00783/2018-03

Датум: 03.05.2018.

Београд

На основу чланова 10. ст. 4. и 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Службени гласник Републике Србије“, број 30/10), члана 213. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16,) члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др. Закон и 62/17) и самосталног члана 13. ст. 2. и 6. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 62/17), поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ из Београда, Немањина 22-26, Министарство заштите животне средине, Александар Весић, помоћник министра, по решењу о овлашћењу бр. 021-01-5/4/2017-09 од 11.12.2017., доноси

РЕШЕЊЕ

1. За пројекат изградње нове гасне котларнице и резервоара за лако лож уље у кругу „Б“ КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, на КП 20646/1 КО Савски венац, територија Града Београда, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
2. Обавеза носиоца пројекта је да у свему испоштује услове надлежних органа издатих по посебним законима.
3. У случају било какве промене технологије, тј. технолошког поступка или реконструкције, носилац поступка је у обавези да покрене нови поступак за добијање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину код надлежног органа, у складу са чл. 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09).

Образложење

Носилац пројекта МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ из Београда, Немањина 22-26 поднело је Захтев за одлучивање о

потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње нове гасне котларнице и резервоара за лако лож уље у кругу “Б” КБЦ “Др Драгиша Мишовић”, на КП 20646/1 КО Савски венац, територија Града Београда., заведен под бројем 353-02-00783/2018-03 од 29.03.2018.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину (део I и II) и додатна документација:

- Локацијски услови бр. 350-02-00352/2017-14 од 08.12.2017. које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Решење Завода за заштиту природе Србије бр. 03 020-2522/2 од 07.11.2017.;
- Мишљења:
 - Услови Зеленила Београд
 - Услови за предузимање мера техничке заштите-Републички завод за заштиту споменика културе, Београд;
 - Услови за безбедно постављање укопаног резервоара у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом бр. 217.2-117/17 од 13.10.2017. које је издао МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду;
 - Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија за изградњу котларнице на гас и резервоара за лако лож уље бр. 217-481-1/2017 од 23.10.2017. које је издао МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду;
- Графички прилози: ситуациони план са кровом и приземљем објекта

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10 ставови 1 и 2, а у вези са чланом 29 Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио јавност и заинтересоване органе и организације путем штампаних медија (глас у листу „Ало“ од 18.04.2018.) и преко сајта Министарства.

У законском року примедбе и мишљење је доставила Градска општина Савски венац, Одељење за пројекте развоја, Одсек за инвестиционе пројекте, бр. 501-9/2018 од 13.04.2018.

У достављеном мишљењу се наводи да планирани пројекат изградње нове гасне котларнице и резервоара за лако лож уље представља техничку меру заштите животне средине. Указано је на потребу мониторинга емисије из котловских постројења два пута годишње: једно мерење у току првих шест месеци, а друго повремено мерење у току других шест календарских месеци. Сагласно Уредби о граничним вредностима емисија загађујујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (“Сл. гласник РС” 6/2016), неопходно је мерити CO и NO_x, NO₂.

Неопходно је и да се изради Елаборат утицаја буке за време извођења радова на градилишту и превидети мере заштите од буке, која не сме прелазити законом прописане вредности. Мерење нивоа буке у животној средини је неопходно вршити у складу са Законом о заштити од буке у животној средини (“Сл. гласник РС” 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, методама за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефеката буке у животној средини (“Сл. гласник РС” 75/10).

Због рационалног управљања животном средином потребно је да носилац пројекта испоштује мере заштите предвиђене техничким решењем, елаборатима и обезбеди поштовање законске регулативе у погледу граничних вредности појединих утицаја на околину.

Планираним пројектом предвиђена је изградња нове гасне котларнице и резервоара за лако лож уље у кругу КБЦ Др Драгиша Мишовић, на месту постојеће котларнице на мазут смештене у згради Интерне медицине. Планирани простор се не налази унутар заштићеног подручја за који је спроведен, или покренут поступак заштите и није у просторном обухвату еколошке мреже, али је културно добро од изузетног значаја за Републику Србије.

Постојећа котларница и опрема у њој су дотрајали и користи најпрљавије гориво мазут. Гасна котларница са свом потребном опремом и аутоматиком, као и топловод од објекта нове котларнице до постојеће котларнице, служиће за потребе напајања топлотном енергијом КБЦ “Драгиша Мишовић”. Предвиђене су две котловске јединице од по 1,3 MW и једна котловска јединица од 560 kW која задовољава потребну количину топлоте за загревање санитарне топле воде и која би се користила у летњем периоду, као и постављање укопаног складишног резервоара са дуплим плаштом за лако лож уље запремине 25 m³ на равној зеленој површини у близини нове котларнице.

На овај начин се задржава постојећа концепција где се независно врши грејање објекта, од грејања санитарне воде,. У целом кругу објекта биће изведени засебни топловоди. Новопројектовани котлови као погонско гориво ће користити гас, а као алтернативно лако лож уље са комбинованим горионицима за рад са гасом и лаким лож уљем. Предвиђено је фазно извођење радова у коме се прво изводе радови на санацији и адаптацији постојећих топловода, потом изградња нове котларнице на гас и новопројектованог топловода и на крају претварање постојеће котларнице у топлотну подстаницу са комплетним гашењем и укидањем постојеће мазутне инсталације. У топлотним подстаницама ће се вршити регулација температуре полазне воде у зависности од спољне температуре.

Уредбом Владе Србије утврђена је Листа пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 114/08), при чему се предметни пројекат налази под тачком 3., подтачка (1) – Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова, укључујући и парне котлове у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Реализацијим овог пројекта може се очекивати побољшање квалитета животне средине, самим тим што ће гашење постојеће котларнице на мазут допринети побољшљију квалитета ваздуха. Планирани пројекат изградње нове гасне котларнице и резервоара за лако лож уље представља техничку меру заштите животне средине коју је потребно спровести имајући у виду осетљивост локације. Болнички круг смештен у оквиру ГО Савски венац густо насељеном и туристички и пословно значајним делом Београда. На ширем подручју се налази велики број зелених површина са богатим биљним и животињским светом. Укупни утицаји на загађење ваздуха ће се смањити, а планирани

нивои буке буду у у законом прописаним нормама. Сва опрема и уређаји гасне котларнице биће смештени у затвореном простору.

Као значајна мера заштите, предвиђено је и да подземни резервоар буде смештен на прописаној удаљености од суседних објеката. Због заштите поземних вода укопани складишни простор биће снабдевен дуплим плаштом, са свим неопходним прикључцима и системом за детекцију цурења и перфорације, као и уградња све неопходне опреме за складиштење и дистрибуцију горива.

На основу претходно изнетог и увида у достављену документацију, а сагласно члану 10 Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 135/04 и 36/09) по коме се одлучује о захтеву о потреби процене утицаја, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Сагласно члану 18 Закона о републичким административним таксама («Сл. гласник РС» 50/16 и 61/17), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије ослобођено је плаћања такси.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се уложити жалба Влади Републике Србије, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.



Доставити:

- наслову
- архиви