



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-00401/2018-03
Датум: 19.03.2018.
Београд

На основу чланова 14. и 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Службени гласник Републике Србије“, број 30/10), члана 213. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др. Закон и 62/17) и самосталног члана 13. ст. 2. и 6. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 62/17), поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Сектор за кључне инвестиционе пројекте, из Београда, Царице Милице 2, Министарство заштите животне средине, Александар Весић, помоћник министра, по решењу о овлашћењу бр. 021-01-5/4/2017-09 од 11.12.2017. доноси

РЕШЕЊЕ

- За Пројекат реконструкције и дотрагање објекта МХЕ “Под градом” на реци Ђетињи, инсталисане снаге 300 kW на КП 7738 и 7739 КО Ужице, територија Града Ужица није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
- Обавеза носиоца пројекта је да у свему испоштује услове надлежних органа издатих по посебним законима.
- У случају било какве промене технологије, тј. технолошког поступка или реконструкције, носилац поступка је у обавези да покрене нови поступак за добијање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину код надлежног органа, у складу са чл. 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” 135/04 и 36/09).

Образложење

Носилац пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Сектор за кључне инвестиционе пројекте, из Београда, Царице Милице 2 обратио се овом органу Захтевом за одлучивање

о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције и доградње објекта МХЕ “Под градом” на реци Ђетињи, инсталисане снаге 300 kW на КП 7738 и 7739 КО Ужице, територија Града Ужица, заведеним под бројем 353-02-00401/2018-03 од 20.02.2018.

Уз захтев и попуњене упитнике достављени су:

- Локацијски услови бр. 353-5/2017-02 од 06.09.2017. које је издао Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за спровођење планова и изградњу;
- Решење Завода за заштиту природе Србије бр. 03 020-73/2 од 31.01.2017.
- Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр. 1391/3 од 11.10.2016.
- Водни услови бр. 2-07-5293/2 од 01.09.2017.
- Графички прилози: копија плана КП 7738,07739 и 12048/10, извод из листа непокретности, копија катастарског плана водова

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта, путем штампаних медија (оглас у листу “Новости” од 06.03.2018.) и преко сајта Министарства, сходно одредбама члана 8, а у вези са чланом 29 Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” 135/04 и 36/09). Обавештен је орган локалне управе Града Ужица на чијој територији се налази МХЕ “Под градом”.

Примедбе у законском року нису достављене.

Планираним пројекатом се предвиђа ревитализација и модернизација МХЕ “Под градом” лоциране на десној обали реке Ђетиње у Ужицу. Постројење је деривационог типа које у свом саставу има: водозахват, доводни канал, цевовод и машинску зграду. Инсталисани проток је $2,3 \text{ m}^3/\text{s}$, инсталисана снага 0.3 MW.

Предвиђени радови обухватају санацију оштећења на брани, уградњу грубе решетке испред табластог затварача, уређење обалоутврде на десној обали акумулације и снижење коте бетонског прага, чишћење доводног канала од наноса, санацију оштећења облоге, постављање заштитне мреже преко канала да би се спречило упадање већих комада дрвета, чишћење акумулације од наноса и санацију објекта машинске зграде. Уградња новог агрегата планирана је у празној просторији у постојећој машинској згради, максималне снаге 295 kW. Захватање воде за нови агрегат предвиђено је из постојеће водне коморе која се налази у саставу машинске зграде.

Увидом у достављену документацију може се закључити да хидроцентрала “Под градом” има статус непокретног културног добра од великог значаја и може се третирати само у складу са условима Завода за заштиту споменика културе Краљево. Предметни простор се налази у оквиру Еколошки значајног подручја Републике Србије “Клисура Ђетиње” и одабраног подручја за дневне лептире у Србији (РВА).

Техничким решењем предвиђена је уградња новог агрегата у постојећи анекс машинске зграде, као и подизање нивоа крова анекса машинске зграде и санације постојећег

објекта, што је дефинисано техничком документацијом. Објекат бране са водозахватом се задржава у постојећем стању, а у складу са условима Завода за заштиту споменика културе Краљево и Завода за заштиту природе Србије, где је наведено да се све интервенције морају уклопити са аутентичним објектом тако да чине јединствену целину у погледу висине и облика кровних равни.

Мерама заштите животне средине предвиђено је обезбеђење меродавног протока малих вода, минимално одрживог протицаја у зимском периоду неопходну за прест риба, изградњу рибље стазе чија конструкција зависи од хидрауличких карактеристика реке Ђетиње, као и обавезна контрола квалитета воде низводно од машинске зграде.

Применом и контролом спровођења мера заштите и одговарајућим техничким решењима ревитализације опреме, строгом контролом при манипулисању турбинским и трансформаторским уљем, мониторингом квалитета воде, потенцијални негативни утицаји ревитализације биће елиминисани у великој мери.

Уредбом Владе Србије утврђена је Листа пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 114/08), при чему се предметни пројекат налази под тачком 3.- подтачка (2) – Постројења за производњу енергије из хидропотенцијала – преко 2 MW, на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, при чему је снага предметне мале хидроелектране од 0,3 MW значајно мања од оне дефинисане у Листама.

На основу претходно изнетог и увида у достављену документацију, а сагласно члану 10 Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 135/04 и 36/09) по коме се одлучује о захтеву о потреби процене утицаја, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Плаћена је републичка административна такса у износу од 2 010,00,00 динара у складу са Законом о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ 50/2016 и 61/2017), тарифни број 186.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се уложити жалба Влади Републике Србије путем овог органа у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

Доставити:

- наслову
- архиви

